



وحدة إدارة الأزمات والكوارث

تقرير مرور فريق السلامة والصحة المهنية كلية التربية النوعية – جامعة المنوفية

ملاحظات	غير مطابق	مطابق جزئي	مطابق	بنود عامة
		√		إضاءة كافية
			√	جميع بوابات الكهرباء مغطاة
	√			وجود جهاز اطفاء تلقائي ضد أخطار الحريق
			√	تهوية جيدة ومناسبة
		√		وجود علامات استرشادية توضح سبل الإخلاء
			√	لافتات توضح كيفية استعمال جهاز الإطفاء
		√		لا توجد أي أعطال كهرباء /سبابة/نجارة/تكييف
		√		وجود كشافات للطوارئ في حالة انقطاع التيار
		√		وجود حاويات بها أكياس مخصصة للنفايات العادية
				صلاحية
في المباني الجديدة فقط		√		كواشف الدخان والحريق
نظرت لتوقفها أحيانا لعبث الطلاب بها		√		سلامة أجهزة الإنذار اليدوية
	√			لافتات منع التدخين
للعمال فقط ذي موحد		√		وجود مستلزمات وقاية شخصية للعاملين
	√			ارتداء العاملين المستلزمات
			√	التأكد من عنونة المواد قابلة الاشتعال مثل الكحول
تم التدريب على خطة الإخلاء وتنفيذها فيما سبق ، وتم التدريب على الإطفاء ، وجاري التخطيط للتدريب على خطة الإخلاء من جديد تمهيداً لتنفيذها		√		تدريب العاملين على خطة الإخلاء والاطفاء
لا يوجد غاز بالكلية	√			المرور بصفة دورية على وسائل الغاز والشبكة للتأكد من عدم وجود تسريب
				مولد الكهرباء
لا يوجد مولد كهرباء في الكلية	√			غرفة المولد مؤمنة ضد أخطار الحريق
	√			الالتزام بتغيير الزيت والفلاتر والبطاريات
	√			عمل الصيانة اللازمة بالتعاقد مع احدى الشركات
	√			وجود جرادل رمل داخل الغرفة
	√			تأمين خزان السولار الرئيسي والاحتياطي
				المخازن
		√		المسافة بين الممرات ١,٥ متر على الأقل
			√	المسافة بين السقف والاستناد ٧٠ سم على الأقل
	√			وجود سلم آمن لالتقاط المخزونات العالية
لا يوجد مخلفات طبية	√			غرفة المخلفات الطبية الخطرة
	√			لافتة توضح العلاقة الخاصة بالنفايات الخاصة
		√		الغرفة مغلقة طول الوقت
		√		الاكياس مغلقة جيدا ومعونة بالقسم والوزن والتاريخ
			√	سجلات تسليم وتسليم
	√			ارتداء الملابس الوقائية
		√		عربة النقل محكمة الغلق
				الحالة العامة



وحدة إدارة الأزمات والكوارث

الحالة العامة لطفايات الحريق		√		جاري عمل بعض أعمال الصيانة للتطبيقات
الحالة العامة لسلم الهروب			√	
الحالة العامة لمنطقة التجمع		√		مساحة المنطقة غير مناسبة إلى حد ما نظراً لوجود أعمال إنشائية بالكلية
الحالة العامة للمدرجات			√	
الحالة العامة للمعامل		√		البعض غير مطابق نظراً لضيق الأماكن وأعمال الإنشاء بالكلية
الحالة العامة للمساعد الكهربية			√	

عميد

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

مدير الوحدة

الكلية

أ.د/

أ.د/ ميلاد إبراهيم متى

أ.د/ زينب صلاح محمود

محمد زيدان عبد الحميد